

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
<i>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга</i>		
<i>ГБДОУ детский сад №81 Приморского района Санкт-Петербурга</i>		ОГРН 1027807592735
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1 <i>Деятельность в области образования</i>		ОКВЭД 85.11
Форма собственности	<i>Собственность субъекта РФ</i>	
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	<i>Бюджетное учреждение</i>	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	<i>Заведующий</i>	<i>Молканова Е.А.</i>
Телефон, факс руководителя объекта	<i>Тел. 341-62-70</i>	<i>Факс 341-62-70</i>
E-mail объекта	<i>primdou-81@yandex.ru</i>	
Юридический адрес объекта	<i>197372</i>	<i>г.Санкт-Петербург, р-он Приморский, ул.Камышовая, д.22, корпус 2, литер А</i>
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	<i>197372</i>	<i>г.Санкт-Петербург, р-он Приморский, ул.Камышовая, д.22, корпус 2, литер А</i>
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)	<i>Администрация Приморского района Санкт-Петербурга</i>	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	<i>197374</i>	<i>Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д 83</i>
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	<i>Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга, Цед Николай Григорьевич</i>	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	<i>Тел.576-82-82</i>	<i>Факс 430-08-14</i>
E-mail руководителя вышестоящей организации	<i>tuprim@gov.spb.ru</i>	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинтироанного вида Приморского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197372, Санкт-Петербург, ул.Камышовая,д.22, корпус 2, лит. А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2585,4									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-2									
Кадастровый номер объекта	78	34	0413	201	3022					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды все с отклонениями в развитии.	все									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

		1	0	0	0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,017	не менее 0,05	п.5.1.9	
		1	0	0	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		0	0	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
		0	0	0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.1.2	
		0	0	0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.11	
		0	0	0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.12	
		0	0	0	0	0	0	0	Завершение поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п.6.2.11	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0		
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) «К»	м	0	0,9		
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0	0,7		
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной«К»	м	0	Не менее 1,5	п. 5.1.15	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного пользования
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной«К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной«К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении	м	0	Не менее 1,5		

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,045		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,06		
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	0	0	0	0	0	0	9	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	Не более 8 (1:12)		
		1	0	0	0	0	0	1,4	1,27	1,4	0,9- 1,0	п. 5.1.15	
		1	0	0	0	0	0	1,27	1,17	1,27	0,9		
		1	0	0	0	0	0	1,17	1,10	1,17	0,7		
		1	0	0	0	0	0	1,10	1,30	1,10	1,5		Свободная зона 2.1х 2,1 в местах интенсивного пользования
		1	0	0	0	0	0	1,30	1,05	1,30	1,5	п. 5.1.15	
		1	0	0	0	0	0	1,05	1,50	1,05	1,5		
		1	0	0	0	0	0	1,50	2,40	1,50	1,5		
		1	0	0	0	0	0	2,40	1,50	2,40	1,5		
		1	0	0	0	0	0	1,50		1,50			
		1	0	0	0	0	0						
		1	0	0	0	0	0			да		п. 5.1.16	
		1	0	0	0	0	0			да			
		1	0	0	0	0	0	0,045	0,045	0,045	0,3		
		1	0	0	0	0	0	0,004	0,38	0,004	0,03- 0,05	п.6.2.12	
		1	0	0	0	0	0	0,38	0	0,38	не менее 0,045	п.6.2.12	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,06	п.6.2.12	
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,05	п.5.1.15	

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	1	1	1	Ширина пандуса «К»	м	0	0,9-1,0	п.6.2.9
		0	1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	% (уклон)	0	Не более 5 (1:20)	п.6.2.9
		0	1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	% (уклон)	0	Не более 10 (1:10)	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.5.1.14
2.6	Входные площадки									
		1	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4
		1	1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СНиП 35-101-2001
		1	1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		1	0	0	0	Поперечный уклон	%		1-2	п. 6.1.4
						Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
						Высота площадки без пандуса	м	0,26	Не более 0,025	п.4.1.9
						Ширина входной площадки «К»	м	3,56	≥ 1,50	п. 5.1.3
						Глубина входной площадки «К»	м	2,63	≥ 1,85	п. 5.1.3
						Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	1,06	≥ 2,20	п. 6.1.4
						Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	2,5	≥ 2,20	
						Обозначение символом входа, доступного для МПН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.1
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
2.7	Входные	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	0	Не менее 1,6	п.6.1.8.

тамбуры					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м	1.50	Не менее 2.3	
	0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие	-		
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0	Не менее 1.2	п. 6.1.5
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0	0,9	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	0,9	0,9 – 1.2	
	1	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014	
	0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		
	0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола. «К», «О»	м	0	Не выше 1.0	
	0	0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0	Не ниже 1,6	
	1	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.5.1
Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	нет		п. 6.1.6
	1	0	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	да		
	0	0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.7
	0	0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1
	0	0	1	1	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы. «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	п. 5.1.4
					Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,07	Не менее 0,1	п. 6.16

						Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0,07	Не менее 0,2	п.6.1.6
		0	0	1		Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	М	1,27	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0		Контрольно-пусковые устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	0	Не менее 0,95	п. 6.1.9
		0	0	0		Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0		Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	0	0		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	0	0,3	п.6.2.3
		0	0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	0	0,3	
		0	0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	0	0,3	
		1	0	0		Ширина пути движения в коридорах «К»	М	3,73	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0		Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	М	0	Не менее 2,0	
		1	0	0		Ширина подхода к оборудованию и мебели. «К»	М	1,50	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	0	0		Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	М	1,80	не менее 1,4	п.6.2.2
		0	0	0		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью. «К»	М	1,50	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0		Отражение пространства под навесными устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на	М	0	не менее 0,05	п.6.2.6

	откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)			
		0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	0	Не более 10 (1:10)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000		
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п.5.1.14	С	посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,1			
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,4	п. 6.2.14		
		0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,9			
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-				
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф). «С»	соответствие	-				
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 6.2.16		
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет				
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет				
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет				
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0	Не менее 0,1м			
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.2.14		
		0	0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»,	наличие	нет		п.6.5.1		

4..1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов. «К»	м	0	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов. «К»	м	3,73	не менее 2,8	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6
		0	1	1	1	1	1	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1	1	1	1	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие -			
		0	1	1	1	1	1	1	1	1	Высота расположения визуальной информации. «С», «У», «К», «О», «Г»	м	0	1,5-4,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п.8.1.6
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги. «С»	наличие	нет		
4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	9	не менее 12,0	п.8.1.11, п.8.7.3
	Медицинский кабинет	1	0	0	0	0	0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	10	не менее 18,0	п.8.1.11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0	Не более 0,85	п.8.1.7
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	0	Не менее 1,0	п.8.1.7
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания															
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. «С»	наличие	нет		п.8.4.3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли	наличие	нет		п.6.5.1

		0	0	0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	М	0	не менее 1,4	
		0	0	0	0	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	М	0	не менее 0,9	
		0	0	0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	М	0	Не менее 1,6	
		0	0	0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.8.5.3, 8.6.5
		0	0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%	нет	не менее 5	п. 7.1.11
		0	0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 8.1.10
		0	0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 8.6.6
		0	0	0	0	Зона для выгула собак поводырей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	нет		п.7.5.5
		0	0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6
		0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	0	0	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	0		
		0	0	0	0	50-150 мест	количество	0	3-5	
		0	0	0	0	151-300 мест	количество	0	5-7	
		0	0	0	0	301-500 мест	количество	0	7-10	
		0	0	0	0	501-800 мест	количество	0	10-15	
		0	0	0	0	Количество кресел с вмонтированными	количество	0		п.7.1.11

размещения сидя в зданиях														
4.7.4 Помещения для совершения обрядов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не более 0,6	п.8.6.17
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	0,6-1,2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 0,9	

4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.8.1 Помещения	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	1,09	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 0,4	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	1,74	Не более 0,8	п.5.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1 Кабины в общей уборной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	5	п.6.3.2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 0,8	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 1,65	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 2,2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М	0	Не менее 0,9	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	наружу	п.6.3.3	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	нет		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	нет		

									постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		нет		п.6.3.6
		0	0	0					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	0		п.6.3.8
		0	0	0					Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	0		
		0	0	0					То же, без скамей «К»	м	0	0		
		0	0	0					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	0		
		0	0	0					Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	0		п.6.3.7, табл.1
		0	0	0					Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	0		п.6.3.7, табл.1
		0	0	0					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН)	наличие	нет		п.6.5.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	0		п.6.3.5
		0	0	0					- ручным душем	наличие	нет			
		0	0	0					- настенными поручнями	наличие	нет			
		0	0	0					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет			п. 6.3.9
		0	0	0					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	0		п. 6.3.7 табл.1
		0	0	0					Глубина «К»	м	0	0		
		0	0	0					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН)	наличие	нет			п.6.3.6
		0	0	0					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 6.3.6
		0	0	0					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том	наличие	нет			п.6.3.6

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

8-981-104-64-68
 телефон

Зам.зав.по АХР
 Заполнил Анкету:

И.В.Балакирева
 ФИО

«25» июня 2021 г.

Согласовано:
 (812)246-01-60
 телефон

Заведующий
 Должность руководителя обследованного
 объекта

Е.А.Молканова
 ФИО

«25»июня 2021г.

